



開口部の断熱性等除外チェック

記号	4%除外	2%除外
東-4 (AW-7)	0.84	
東-7 (AW-10)	0.36	
西-3 (AW-10)	0.36	
西-4 (AW-9)	0.42	0.42
西-5 (AW-7)	0.84	
西-6 (AW-9)	0.42	0.42
北-2 (AW-9)	0.42	0.42
北-4 (AW-9)	0.42	0.42
合計	4.08 m ²	1.68 m ²

除外可能面積	145.73 × 0.04 = 5.82m ²	145.73 × 0.02 = 2.91m ²
判定	4.08 < 5.82 OK	1.68 < 2.91 OK