

外部仕上表

名称	仕様	備考
屋根	平形屋根スレート	認定番号 NM-〇〇〇〇
	アスファルトルーフィング940	
外壁	窯業系サイディング	認定番号 PC030BE-〇〇〇〇 [30分]
	通気胴縁 厚15	
	透湿防水シート	
軒裏	防火不燃板	認定番号 QF045RS-〇〇〇〇 [45分]
鼻隠	押出成形セメント板	認定番号 NM-〇〇〇〇
樋	硬質塩ビ製 角樋	
玄関ポーチ	磁器タイル 300角	
基礎	モルタル刷毛引き	
	水切：カラー鉄板	
バルコニー	FRP防水	認定番号 DR-〇〇〇〇
	下地水勾配付 1/50	
換気金物	外壁換気口：ステンレス製VC	100cm ² 超はFD付
	屋根棟換気：鋼製	
	軒裏換気：ステンレス製	国土交通大臣認定品

外部建具

名称	仕様	備考
玄関ドア	アルミ製断熱バリアフリードア	
勝手口ドア	アルミ製断熱勝手口ドア	
サッシ	住宅用アルミサッシ 網戸付	

1. 構造概要

名称	仕様	備考
土台	土台 404	
壁枠組	たて枠 204 @455	
	外壁面材：構造用合板特類2級 厚9	釘打ち仕様外周部：CN50 @100 釘打ち仕様中間部：CN50 @200
	内壁面材：せっこうボード 厚12.5	釘打ち仕様外周部：GNF40 @100 釘打ち仕様中間部：GNF40 @200
床枠組	床根太 210 @455	
	面材：構造用合板特類2級 厚15	釘打ち仕様外周部：CN65 @150 釘打ち仕様中間部：CN65 @200
小屋枠組	屋根勾配：5寸 たるき 206 @455	
	面材：構造用合板特類2級 厚12	釘打ち仕様外周部：CN65 @150 釘打ち仕様中間部：CN65 @200
接合金物	Cマーク表示金物	
	その他メーカー金物	
基礎	鉄筋コンクリート造 べた基礎	
	根入れ深さ：250mm	
	立上り高さ：650mm	
	底盤厚さ：150mm	
アンカーボルト	M12 L=400 埋め込み長さ：250mm	建物出入り隅部・開口脇部
		間隔2m以下
地盤	地耐力：30.0 KN/m ² 粘土質	スウェーデン式サウンディング試験

2. 感知警報装置

種類	設置場所	種別	検定番号等
住宅用防災警報器	居室・階段	光電式煙感住警器	鑑住第〇号
住宅用防災警報器	台所	定温式熱感住警器	鑑住第◎号

内部仕上表

階数	室名	床			壁			天井			巾木		廻り縁		備考				
		仕上 下地	記号 記号	厚 厚	仕上 下地	記号 記号	厚 厚	仕上 下地	記号 記号	厚 厚	仕上	厚	仕上	厚					
1階	玄関	磁器タイル300角 モルタル			ビニルクロス貼 せっこうボード	E		ビニルクロス貼 せっこうボード	E		12.5	12.5	12.5	12.5	タイル立上	木製	12	下駄箱 手摺 玄関框	
	ホール	フローリング	A	12	ビニルクロス貼	E		ビニルクロス貼	E		12.5	12.5	12.5	12.5	木製巾木	9	木製	12	
		構造用合板			15	せっこうボード			せっこうボード										
	廊下	フローリング	A	12	ビニルクロス貼	E		ビニルクロス貼	E		12.5	12.5	12.5	12.5	木製巾木	9	木製	12	
		構造用合板			15	せっこうボード			せっこうボード										
	居間・食堂	フローリング	A	12	ビニルクロス貼	E		ビニルクロス貼	E		12.5	12.5	12.5	12.5	木製巾木	9	木製	12	
		構造用合板			15	せっこうボード			せっこうボード										
	台所	フローリング	A	12	ビニルクロス貼 ※	E		ビニルクロス貼 ※	E		12.5	12.5	12.5	12.5	木製巾木	9	木製	12	システムキッチン
		構造用合板			15	せっこうボード ※			せっこうボード ※										
	和室	敷きタタミ	B	12	ビニルクロス貼	E		ビニルクロス貼	E		12.5	12.5	12.5	12.5	タタミ寄		廻り縁		
		構造用合板			15	せっこうボード			せっこうボード										
	床の間	けやき単板合板	F	12	ビニルクロス貼	E		ビニルクロス貼	E		12.5	12.5	12.5	12.5			廻り縁		
		構造用合板			15	せっこうボード			せっこうボード										
洗面・脱衣	塩化ビニル製床材	C	2	ビニルクロス貼	E		ビニルクロス貼	E		15+9	15+9	12.5	12.5	木製巾木	9	木製	12	洗面化粧台 洗濯機パン	
	構造用合板			15+9	せっこうボード			せっこうボード											
便所(1)	塩化ビニル製床材	C	2	ビニルクロス貼	E		ビニルクロス貼	E		15+9	15+9	12.5	12.5	木製巾木	9	木製	12	洋便器 手摺 カウンター	
	構造用合板			15+9	せっこうボード			せっこうボード											
浴室	ユニットバス床面																	ユニットバス 1616	
	発砲ウレタン(5mm)																		
2階	主寝室	フローリング	A	12	ビニルクロス貼	E		ビニルクロス貼	E		12.5	12.5	12.5	12.5	木製巾木	9	木製	12	
		構造用合板			15	せっこうボード			せっこうボード										
	ウォークインクローゼット	フローリング	A	12	ビニルクロス貼	E		ビニルクロス貼	E		12.5	12.5	12.5	12.5	木製巾木	9	木製	12	
		構造用合板			15	せっこうボード			せっこうボード										
	洋室(1)	フローリング	A	12	ビニルクロス貼	E		ビニルクロス貼	E		12.5	12.5	12.5	12.5	木製巾木	9	木製	12	
		構造用合板			15	せっこうボード			せっこうボード										
	洋室(2)	フローリング	A	12	ビニルクロス貼	E		ビニルクロス貼	E		12.5	12.5	12.5	12.5	木製巾木	9	木製	12	
		構造用合板			15	せっこうボード			せっこうボード										
廊下	フローリング	A	12	ビニルクロス貼	E		ビニルクロス貼	E		12.5	12.5	12.5	12.5	木製巾木	9	木製	12	洗面化粧台	
	構造用合板			15	せっこうボード			せっこうボード											
便所(2)	塩化ビニル製床材	C	2	ビニルクロス貼	E		ビニルクロス貼	E		15+9	15+9	12.5	12.5	木製巾木	9	木製	12	洋便器	
	構造用合板			15+9	せっこうボード			せっこうボード											
共通	階段	集成材	D	30	ビニルクロス貼	E		ビニルクロス貼	E		12.5	12.5	12.5	12.5	木製巾木	9	木製	12	手摺
		合板1類	H	12	ビニルクロス貼	E		化粧せっこうボード	G		12.5	12.5							
	押入・洋服入																		

※ ビニルクロス (準不燃 QF-〇〇〇〇)

6-1. ホルムアルデヒド対策 (居室の内装仕上げ 天井裏等の下地材等：使用建材による措置)

記号	特定建材	ホルムアルデヒド発散等級区分	商品名(メーカー名)	備考
A	複合フローリング	規制対象外 (F☆☆☆☆)	〇〇フローリング (〇〇〇)	
B	敷きタタミ	規制対象外 (F☆☆☆☆)	〇〇タタミ (〇〇〇)	
C	塩化ビニル製床材	告示対象外		接着剤：非ホルム (F☆☆☆☆)
D	タモ集成材	規制対象外 (F☆☆☆☆)	〇〇ウッド (〇〇〇)	
E	ビニルクロス	規制対象外 (F☆☆☆☆)	〇〇クロス (〇〇〇)	接着剤：非ホルム (F☆☆☆☆)
F	けやき単板合板	規制対象外 (F☆☆☆☆)	〇〇合板 (〇〇〇)	
G	化粧せっこうボード	告示対象外	〇〇ボード (〇〇〇)	
H	合板1類	規制対象外 (F☆☆☆☆)	〇〇ボード (〇〇〇)	
木製建具	化粧シート	規制対象外 (F☆☆☆☆)	〇〇ドア (〇〇〇)	下地、接着剤：非ホルム (F☆☆☆☆)
フスマ戸・障子	ふすま紙、障子紙	告示対象外	〇〇クロス (〇〇〇)	下地、接着剤：非ホルム (F☆☆☆☆)
システムキッチン・カップボード	タモ練付合板	規制対象外 (F☆☆☆☆)	〇〇〇〇 (〇〇〇)	下地：非ホルム (F☆☆☆☆)
下駄箱・洗面化粧台	張り合板			
カウンター	タモ集成材	規制対象外 (F☆☆☆☆)	〇〇ウッド (〇〇〇)	
構造用合板	構造用合板	規制対象外 (F☆☆☆☆)		
断熱材	断熱材	規制対象外 (F☆☆☆☆)		

* 建材については、全て規制対象外もしくは告示対象外を使用。



日本 太郎邸 新築工事

仕上表
性能評価データ(1)

(株) X・Y・Z 設計工房

一級建築士 大臣登録〇〇〇〇号 江戸 次郎
一級建築士事務所 東京都知事登録〇〇〇〇号



NO. 3