



開口部の断熱性等除外チェック

記号	4%除外	2%除外
東-2 (AW-8)	0.25	0.25
東-4 (AW-5)	0.80	
西-1 (AW-10)	0.66	
西-2 (AW-9)	0.18	
北-1 (AW-8)	0.25	0.25
北-2 (AW-10)	0.66	
北-4 (AW-7)	0.32	
北-5 (AW-7)	0.32	
北-6 (AW-7)	0.32	
合計	3.76 m ²	0.50 m ²

除外可能面積	137.87 × 0.04 = 5.51m ²	137.87 × 0.02 = 2.75m ²
判定	3.76 < 5.51 OK	0.50 < 2.75 OK

※ 2階窓の腰までの高さは全てH=800以上。